



# Centro de Biologia Experimental Oceanus

## Laboratório de Análises Microbiológicas e Físico-químicas

REG.INEA:UN015590/55.11.10 CCL NºIN018913  
CNPJ 28383198/0001-59. INSC.MUN. 313818-6. Rua Almirante Cochrane, 37 – Tijuca - CEP: 20.550-040.  
- Rio de Janeiro - RJ. Tel-2567-0819 Fax-2567-3871  
www.oceanus.bio.br

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Nº 15317/66256**

### EMPRESA SOLICITANTE

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b> QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA |                                 |
| <b>LOGRADOURO:</b> AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 14747       |                                 |
| <b>BAIRRO:</b> NOSSA SENHORA DO PILLAR                     | <b>DISTRITO/RA:</b> RJ          |
| <b>MUNICÍPIO:</b> DUQUE DE CAXIAS                          | <b>CEP:</b> 25.233-001          |
| <b>TELEFONE:</b> (21) 2677-7950                            | <b>CNPJ:</b> 39.064.084/0001-62 |

### DADOS DA AMOSTRA

|   |   |
|---|---|
| <b>ORIGEM DA AMOSTRA:</b> NÃO INFORMADA             |   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:</b> Nº4360 – ENVASE: 1 |   |
| <b>COLETOR:</b> QUIMIFACTOR                         | <b>VOLUME:</b> 500 mL                           |
| <b>HORA DA COLETA:</b> 14:00                        | <b>DATA DA COLETA:</b> 30.11.12                 |
| <b>HORA DE ENTRADA DO LABORATÓRIO:</b> 16:00        | <b>DATA DE ENTRADA NO LABORATÓRIO:</b> 30.11.12 |

### RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

| <b>Análise Microbiológica</b>             |                |                                 |           |
|---|----------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Parâmetro</b>                          | <b>Unidade</b> | <b>Resultado(s)<sub>1</sub></b> | <b>LQ</b> |
| Pesquisa de <i>Legionella pneumophila</i> | UFC/500mL      | Ausência                        | 1         |

### MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

#### Análise Microbiológica:

Pesquisa de *Legionella pneumophila*: SMWW 9260 B.



# Centro de Biologia Experimental Oceanus

## Laboratório de Análises Microbiológicas e Físico-químicas

REG.INEA:UN015590/55.11.10 CCL NºIN018913  
CNPJ 28383198/0001-59. INSC.MUN. 313818-6. Rua Almirante Cochrane, 37 – Tijuca - CEP: 20.550-040.  
- Rio de Janeiro - RJ. Tel-2567-0819 Fax-2567-3871  
www.oceanus.bio.br

### REFERÊNCIAS

- 1- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 21th Edition – American Public Health Association – APHA.
- 2- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

### OBSERVAÇÕES

#### LEGENDA:

1-Resultados referentes às amostras analisadas

UFC - Unidades Formadoras de Colônias  
L.Q. -Limite de Quantificação

Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo.

Nota 3: Cabe ao solicitante a responsabilidade da coleta realizada.

Nota 4: Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

### CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2012.

Dr. Ronaldo Leão  
Responsável Técnico  
CRBio-02339/85