



Centro de Biologia Experimental Oceanus

Laboratório de Análises Microbiológicas e Físico-químicas

REG.INEA:UN015590/55.11.10 CCL N°IN018913
CNPJ 28383198/0001-59. INSC.MUN. 313818-6. Rua Almirante Cochrane, 37 – Tijuca - CEP: 20.550-040.
- Rio de Janeiro - RJ. Tel-2567-3871 Fax-2567-0819
www.oceanus.bio.br

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº 66576

DADOS DO ESTABELECIMENTO				
RAZÃO SOCIAL: CASA DE SAÚDE LARANJEIRAS				
NOME FANTASIA: PERINATAL UNIDADE BARRA				
LOGRADOURO: AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 201				
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA		DISTRITO/RA: RJ		
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO		CEP: 22.775-040		
TELEFONE: (21) 3722-2027		CNPJ:		
DADOS DA AMOSTRA				
ORIGEM DA AMOSTRA: ÁGUA TRATADA				
PONTO DE COLETA: ÁGUA PARA AUTOCLAVE				
COLETOR: ANDERSON VIEIRA		VOLUME: 1000 mL		
HORA DA COLETA: 13:50		DATA DA COLETA: 13.12.12		
HORA DE ENTRADA DO LABORATÓRIO: 19:00		DATA DE ENTRADA NO LABORATÓRIO: 13.12.12		
RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA				
Análises Físico-químicas				
Parâmetros	Unidade	Resultado(s) ₁	VMP ₂₋₃	LQ
Resíduos de Evaporação	mg/L	83	15	1
Sílica Solúvel	mg/L	5,05	2	0,2
Ferro total	mg/L	< 0,047	0,2	0,047
Cádmio total	mg/L	< 0,002	0,005	0,002
Chumbo total	mg/L	< 0,006	0,05	0,006
Resíduos de Metais Pesados	-	Ausentes	Ausência	-
Cloretos	mg/L	10,40	3	0,1
Fosfato Total	mg/L	< 0,02	0,5	0,02
Condutividade	µS/cm	98,84	50	0,01
pH (25°C)	-	6,18	6,5 a 8,0	-
Aparência	-	Límpida	Límpida, sem sedimentos	-
Cor aparente	uH	< 5	15	5
Dureza	mg/L	23,23	-	0,1

MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

Análises Físico-químicas:

Cádmio: SMEWW 3030E – Nitric Acid Digestion e 3111B – Direct Air-Acetylene Flame Method;
Chumbo: SMEWW 3030E – Nitric Acid Digestion e 3111B – Direct Air-Acetylene Flame Method;
Cloretos: SMEWW 4500 - Chloride;
Condutividade: SMEWW 2510 – Conductivity;
Dureza: SMEWW 2340 C – EDTA Titrimetric Method;
Ferro: SMEWW 3500 Fe – Phenanthroline Method;
Fosfato: SWEWW 846;
pH: SMEWW 4500 H B – Eletrometric Method;
Resíduo por evaporação (sólidos totais): SMWW 2540 B;
Sílica solúvel: SMEWW 4500 – Sílica - Método colorimétrico, após filtração em membrana;
Cor aparente: SMEWW – 2120 B- Visual Comparison Method;
Residual de Metais Pesados: Determinação por AAS.



Centro de Biologia Experimental Oceanus

Laboratório de Análises Microbiológicas e Físico-químicas

REG.INEA:UN015590/55.11.10 CCL NºIN018913
CNPJ 28383198/0001-59. INSC.MUN. 313818-6. Rua Almirante Cochrane, 37 – Tijuca - CEP: 20.550-040.
- Rio de Janeiro - RJ. Tel-2567-3871 Fax-2567-0819
www.oceanus.bio.br

REFERÊNCIAS

- 1- Oficiais: NBR 11816:2003.
- 2- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 20th Edition – American Public Health Association – APHA.
- 3- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

OBSERVAÇÕES

LEGENDA:

- 1-Resultados referentes às amostras analisadas
- 2-Limites da norma NBR 11816:2003
- 3-VMP: Valor máximo permitido

LQ- Limite de quantificação

Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo.

Nota 3: A coleta das amostras segue os procedimentos descritos no POP COL – 001.

Nota 4: Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

**A amostra analisada não atende aos limites estabelecidos pela NBR 11816:2003
ANVISA/MS**

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2013.

Dr. Ronaldo Leão
Responsável Técnico
CRBio-02339/85