



# Centro de Biologia Experimental Oceanus

## Laboratório de Análises Microbiológicas e Físico-químicas

REG.INEA:UN015590/55.11.10 CCL NºIN018913  
CNPJ 28383198/0001-59. INSC.MUN. 313818-6. Rua Almirante Cochrane, 37 – Tijuca - CEP: 20.550-040.  
- Rio de Janeiro - RJ. Tel-2567-0819 Fax-2567-3871  
www.oceanus.bio.br

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

**Nº 91460**

### EMPRESA SOLICITANTE

**RAZÃO SOCIAL:** BIOAGRI AMBIENTAL LTDA – BELO HORIZONTE

### DADOS DO ESTABELECIMENTO

**RAZÃO SOCIAL:** AMBEV S/A

**NOME DO RESPONSÁVEL:** PAULA VIEIRA ROCHA

**LOGRADOURO:** RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 317 - RURAL

AGUDOS – SÃO PAULO

**CEP:** 17.120-000

**TELEFONE:** (14) 3262-9283

**E-MAIL:** paula.rocha@ambev.com.br

### DADOS DA AMOSTRA

**ORIGEM DA AMOSTRA:** BIOAGRI AMBIENTAL

**TIPO DE AMOSTRA:** ÁGUA

**COLETOR:** NÃO INFORMADO

**PROCESSO COMERCIAL:** 32453/2012

**CÓDIGO:** 3549266

**VOLUME:** 1000 mL

**HORA DA COLETA:** 14:50

**DATA DA COLETA:** 03.02.14

**HORA DE ENTRADA DO LABORATÓRIO:** 12:30

**DATA DE ENTRADA NO LABORATÓRIO:** 04.02.14

### RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA

#### Análise Microbiológica

Parâmetro	Unidade	Resultado(s) <sub>1</sub>	LQ
Pesquisa de <i>Legionella pneumophila</i>	UFC/1000mL	<1	1

### MÉTODOS DE ANÁLISE ADOTADOS

#### Análise Microbiológica:

Pesquisa de *Legionella pneumophila*: - SMEWW 9260 J



# Centro de Biologia Experimental Oceanus

## Laboratório de Análises Microbiológicas e Físico-químicas

REG.INEA:UN015590/55.11.10 CCL NºIN018913  
CNPJ 28383198/0001-59. INSC.MUN. 313818-6. Rua Almirante Cochrane, 37 – Tijuca - CEP: 20.550-040.  
- Rio de Janeiro - RJ. Tel-2567-0819 Fax-2567-3871  
www.oceanus.bio.br

### REFERÊNCIAS

- 1- Metodologia analítica: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22th Edition – American Public Health Association – APHA - 2012.
- 2- Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Métodos para Controle de Produtos de Origem Animal e seus Ingredientes. II Métodos Físicos e Químicos, 1981.

### OBSERVAÇÕES

#### LEGENDA:

1-Resultados referentes às amostras analisadas

UFC - Unidades Formadoras de Colônias

L.Q. – Limite de Quantificação

Nota 1: O(s) resultado(s) acima se restringe (m) tão somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Nota 2: Este laudo só deve ser reproduzido por completo.

Nota 3: Cabe ao solicitante a responsabilidade da coleta realizada.

Nota 4: Os dados da amostra fornecidos são de responsabilidade do solicitante.

### CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS

Rio de Janeiro, 10 de março de 2014.

Dr. Ronaldo Leão  
Responsável Técnico  
CRBio-02339/85